

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в поселке Ува
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес:
427260, УР, п.Ува, ул.Советская 7
Телефон, факс: 5-12-58
ОКПО 05342633, ОГРН 1051800458962
ИНН/КПП 1831002821/182101001

Аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.510907
Дата внесения в реестр 24.08.15

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№1327 от 09.10.2017

Наименование пробы (образца): *777- Вода холодная водопроводная, пищеблок* Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

777- Вода холодная водопроводная, пищеблок

Пробы (образцы) направлены:

МКОУ "Сюрмошурская ООШ"

Дата и время отбора пробы (образца): *09.10.2017 11 ч 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *09.10.2017 15 ч.00 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы: *фельдшер-лаборант Боровик А.Г.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, в которого отбирались пробы (образцы):

МКОУ "Сюрмошурская ООШ"

Удмуртская Республика, Селтинский район, д. Сюрмошур, ул. Пушкинская, 2

Объект, где производился отбор пробы (образца): *пищеблок -горячий цех*

МКОУ "Сюрмошурская ООШ"

Удмуртская Республика, Селтинский район, д. Сюрмошур, ул. Пушкинская, 2

Код пробы (образца): **217B13271.1**

Количество (объем) для испытаний: *по 0,5 л*

Тара, упаковка: *стерильная бутылка*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-термос с охлаждающим элементом*

Условия хранения: *температура - +2-+4 градуса С*

Дополнительные сведения:

Акт отбора: *№1327 от 09.10.2017*

Основание для отбора: *заявка № 413 от 24.07.2017 г.*

Договор:

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: *директор Перминова Л.Н.*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

помощник врача по общей гигиене

Руководитель (заместитель) ИЛ :





Булдакова Р.А.

Кучерова М.И.

1. Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованной испытательной лаборатории
3. Протокол составлен в 3 экземплярах

к протоколу №1327 от 12.10.2017

Код образца (пробы): 217B13271.1

Бактериологическая лаборатория					
Дата поступления пробы: 09.10.2017					
Дата начала исследования: 09.10.2017					
Дата окончания исследования: 12.10.2017					
№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
777- Вода холодная водопроводная, пищеблок					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Врач-бактериолог Шваб Л.А.					
. Ф.И.О. заведующего лабораторией			Подпись		
Шваб Лариса Анатольевна					

общее количество страниц 2 : страница 2